


GIUNTI DI DILATAZIONE VERTICALI PARETE/PARETE

GIUNTO "GB-P"

**RESISTENZA AL FUOCO:
EI 120 V-X-B**larghezza
≤ 600 mm**CAPACITÀ DI MOVIMENTO FINO AL 7,5%**

- **Tipo di giunto:** parete/parete
- **Prodotto da applicare:** GIUNTO "GB-P", con sigillante "GB-MT" spessore minimo di 1 mm su entrambi i lati del giunto
- **Larghezza:** fino a 600 mm
- **Fissaggio:** semplice inserimento nel varco
- **Finitura:** non prevista

Rapporto di classificazione: I.G. 374655/4064FR
Fascicolo tecnico: n. 438232
Norma di prova: EN 1366-4

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di GIUNTI "GB-P" con resistenza al fuoco EI 120 V-X-B certificata per giunti verticali tra parete e parete in cartongesso fino a 600 mm, costituiti da spezzoni di GIUNTI "GB-P" semirigidi in fibra minerale (dens. 150 kg/m³) trattati su ambo i lati con uno strato di stucco antincendio, per uno spessore del giunto di 60 mm, in conformità al rapporto di classificazione: I.G. 374655/4064FR e fascicolo tecnico n. 438232.

I pannelli devono essere inseriti mediante leggera compressione, avendo cura di inserirli nel giunto dove rimarranno fissati ritornando in parte alle dimensioni originali per l'espansione di ritorno. In caso di necessità è possibile tagliare i pannelli con un cutter. Sigillare perimetralmente gli spezzoni con sigillante antincendio "GB-MT".

Larghezza del giunto	Orientamento giunto	Elementi di supporto	Classificazione	Certificato
≤ 600 mm	Verticale su costruzione verticale	Pareti in cartongesso con spessore ≥ 125 mm	EI 120 V-X-B	I.G. 374655/4064FR