PARETI NON PORTANTI



REAZIONE AL FUOCO: A1

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120

altezza **≤ 6 m**

- **Orditura metallica:** profili montanti verticali a "C" 75x50x0,6 mm interasse 500 mm
- **Isolamento:** non previsto
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD®13 3x12,7 per lato
- **Finitura:** stuccatura giunti e teste delle viti con FIREGUARD COMPOUND
- **Rapporto di applicaz. estesa N° 392561 :** altezza fino a 6 m Soluzione conforme all'**EXAP UNI EN 15254-3:2019** e circolare del Ministero dell'Interno: **U.0016073.30-11-2020**

N.B.: Per il dimensionamento consultare l'Ufficio Tecnico.

Rapporto di classificazione: I.G. 264458/3161FR
e Fascicolo Tecnico 399949
Norma di prova: EN 1364-1

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO


Fornitura e posa in opera di parete per interni con resistenza al fuoco EI 120, realizzata con tre lastre FIREGUARD® 13 per lato, spessore 12,7 mm costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di classificazione I.G. I.G. 264458/3161FR e Fascicolo Tecnico 399949.

Le lastre saranno applicate con posa orizzontale e a giunti sfalsati con viti autoperforanti fosfatate diam. 3,5 mm lunghezza 25 mm con passo 500 mm per lo strato interno, lunghezza 35 mm con passo 500 mm per lo strato intermedio e lunghezza 55 mm con passo 250 mm per lo strato esterno a profili met. a "C" 75x50x0,6 mm posti ad interasse 500 mm, inseriti in guide a "U" 75x40x0,6 mm, poste a pavimento e soffitto.


PARTICOLARI DEI GIUNTI

GIUNTI A PARETE

PARETE A
LASTRA SINGOLA
fino a EI 120




PARETE A
LASTRA DOPPIA
fino a EI 240



NOTA: I giunti a parete vanno posizionati in corrispondenza dei giunti strutturali
e comunque a distanza non superiore a 18 mm.

GIUNTI A SOFFITTO

GIUNTO
PER PARETI
CON ISOLAMENTO
INTERNO
fino a EI 180



GIUNTO
PER PARETI
SENZA ISOLAMENTO
INTERNO
fino a EI 240

