


SETTI



DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di setto verticale con resistenza al fuoco EI 30 realizzato con una lastra FIREGUARD® 18 spessore 18 mm, costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 403517/4302FR.

REAZIONE AL FUOCO: A1**RESISTENZA AL FUOCO: EI 30**altezza
≤ 4 m
***ILLIMITATA**

- **Orditura metallica:** profili montanti verticali a "Z" (doppia "L") 50x40x50x0,6 mm interasse 600 mm
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD® 18 spessore 18 mm
- **Finitura:** con FIREGUARD COMPOUND non necessaria ai fini antincendio
- **Campo di applicazione diretta:**
altezza: fino a 4 metri
- **Campo di applicazione estesa: fascicolo tecnico approvato da Istituto Giordano N° 409507**
* Altezza massima illimitata solo con fuoco lato lastre (per il dimensionamento consultare l'ufficio tecnico)

**Rapporto di classificazione: I.G. 403517/4302FR
e Fascicolo Tecnico 409507
Norma di prova: EN 1364-1**

Le lastre saranno applicate con posa verticale con viti autoperforanti fosfatate diametro 3,5 mm lunghezza 25 mm con passo 250 mm a profili metallici a "Z" (doppia "L") 50x40x50x0,6 mm posti ad interasse 600 mm e inseriti in guide a "U" 50x40x0,6 mm, poste a pavimento e soffitto.