


SETTI A ORDITURA DOPPIA



DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di setto verticale con resistenza al fuoco EI 120 realizzato con due lastre FIREGUARD® 18 spessore 18,0 mm, costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 405728/4325FR e Fascicolo Tecnico. Le lastre saranno applicate a giunti sfalsati con viti autoperforanti

REAZIONE AL FUOCO: A1**RESISTENZA AL FUOCO: EI 120**altezza
ILLIMITATA

- **Orditura metallica:** profili montanti verticali a "C" 75x50x0,6 mm interasse 600 mm su ambo i lati
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD® 18, spessore 2x18,0 mm
- **Finitura:** con FIREGUARD COMPOUND necessaria ai fini antincendio
- **Campo di applicazione diretta:** altezza: fino a 4 metri
- **Campo di applicazione estesa: fascicolo tecnico approvato da Istituto Giordano N° 409659**
 - * Altezza massima illimitata (per il dimensionamento consultare l'ufficio tecnico)

Rapporto di classificazione: I.G. 405728/4325FR
e Fascicolo Tecnico 409659
Norma di Prova: EN 1364-1

fosfatate diametro 3,5 mm lunghezza 25 mm con passo 600 mm per lo strato interno e con lunghezza 55 mm con passo 250 mm per lo strato esterno, ad una doppia orditura di profili metallici a "C" 75x50x0,6 mm posti ad interasse 600 mm su entrambi i lati del setto e inseriti in guide a "U" 75x40x0,6 mm, poste a pavimento e soffitto.